

प्रोफार्मा-अ
मुख्य अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र
कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा ।

दिनांक-अगस्त 2 2022

पत्रसंख्या-सी0एफ0ओ0/निरीक्षण(स्कूल)/2022-(UP-194)

सेवामें,

प्रबन्धक,

आदि शक्ति मॉ पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल,

भवनियापुर, तुलसीपुर, बलरामपुर ।

विषय:-प्रतिष्ठान/विद्यालय/कालेज में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफ्लिंग/टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:-आपके प्रार्थना पत्र संख्या:-निल, दिनांक-25-07-2022

उपरोक्त संदर्भित विषय आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 20 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1020(1)/आट, दिनांक-27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपया-200/भारतीय स्टेट बैंक शाखा, बलरामपुर जनपद-बलरामपुर में चालान संख्या-GU, 00027, दिनांक-30-07-2022 के द्वारा जमा कराया गया । प्राप्ति रसीद होने के उपरान्त 20 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है ।

1-चेकिंग का दिनांक-02-08-2022

2-पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम-प्रभारी अग्निशमन अधिकारी ।

3-संस्थान का विवरण-स्कूल ।

4-संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-20


5-परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या-20

6-चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता टेस्टिंग का विवरण ।

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है । यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण-पत्र है)

क्र०सं०	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ए0बी0सी0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर	04 कि०ग्रा०	20	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है । जो निर्गत तिथि से 01 (एक) वर्ष तक वैध माना जायेगा । अग्निशमन व्यवस्था अक्रियाशील होने की दशा में यह निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा । National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थायें वाछनीय होगी । भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिवर्ष कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा ।


(आर०एस० त्रिपाठी) 28/22
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(आर० एस० त्रिपाठी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा

प्रतिलिपि:- प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बलरामपुर जनपद-बलरामपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।